

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МКУК "Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека" МО Тихорецкий район

Тип объекта Библиотеки

Место нахождения (адрес) Тихорецкий р-н г. Тихорецк Энгельса 91

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2360001726

Телефон: 8 (86196) 7-07-96

Количество этажей здания 5, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: **11.2022**

Фактическая дата обследования: **24.11.2022**

Организация: МКУК "ТЦМБ" МО Тихорецкий район

Должность лица: Директор МКУК "ТЦМБ" МО Тихорецкий район

ФИО: Кучеревская Светлана Леонидовна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Участки и территории | | | | |
| Вход на территорию | | | | |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м | Соответствует | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более | К | наличие | Не требуется | п. 5.1.5 СП 59.13330.2020 |
| Автостоянка | | | | |
| Количество мест для транспорта инвалидов | Г, К, О, С | не менее 10% (но не менее 1) | Соответствует | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м. | К | 5% (но не менее 1) | Соответствует | п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание | К, О | не более 50 м. | Соответствует | п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Обозначение места дорожной разметкой | К, О, С, Г | наличие | Наличие | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 |
| Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | К, О, С, Г | наличие | Наличие | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 |

1 Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

| | | | | | |
|--|---|--|------------------|---------------|------------------------------|
| Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном | К | | не более 50 % | Соответствует | п. 5.1.8 СП 59.13330.2020 |
| Путь к входу в здание | | | | | |
| Указатели направления движения | К | | наличие | Наличие | п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 |
| Ширина пути движения | К | | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Продольный уклон пути движения | К | | не более 50 % | Соответствует | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Вход | | | | | |
| Дверь входная наружная | | | | | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога двери | К | | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м) | С | | наличие | наличие | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м) | С | | наличие | Наличие | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | | | | | |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | | не менее 1,8 м. | Соответствует | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порогов или перепад высот | К | | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Конструктивные элементы и устройства на | С | | не более 10 см. | Не требуется | п. 6.2.6 СП |

| | | | | | |
|---|---------------|--|--|---------------|------------------------------|
| пути движения, выступ (на стенах) | | | | | 59.13330.2020 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | | не более 30 см. | Соответствует | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 |
| Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги) | | | | | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м | С | | наличие | наличие | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м | С | | наличие | наличие | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога двери | К | | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м) | С | | наличие | наличие | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Зона оказания услуги | | | | | |
| Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях | | | | | |
| Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения | К, О, С, Г | | не менее 5 %, но не менее одного места | Соответствует | п. 8.1.4 СП 59.13330.2020 |
| Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку) | К | | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе) | К | | не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Высота поверхности столов, прилавков, | К | | не более 0,8 – | Соответствует | п. 8.1.7 СП |

| | | | | | | |
|--|---------------|--|-------------------------|---------------|--|------------------------------|
| окошек касс и т.п. | | | 0,85 м | | | 59.13330.2020 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | | не менее 1,0 м. | Соответствует | | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Обслуживание в кабине | | | | | | |
| Ширина проема двери | К | | не менее 0,9 м. | Соответствует | | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога | К | | не более 1,4 см. | Соответствует | | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода | К | | не менее 1,2 м. | Соответствует | | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Стол с высотой рабочей поверхности | К | | не более 0,85 м. | Соответствует | | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина и высота проема стола для ног | К | | не менее 0,75 х 0,5 м | Соответствует | | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует | | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Санитарно-гигиеническое помещение | | | | | | |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К, О, С | | 5 % (но не менее 1) | Соответствует | | п. 6.3.2 СП 59.13330.2020 |
| Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери | К, О, С, Г | | наличие | наличие | | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К, О, С, Г | | не менее 1,65 / 2,2 м | Соответствует | | п. 6.3.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина двери кабины | К | | не менее 0,9 м. | Соответствует | | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Пространство для размещения кресла- | К | | не менее 0,8 м | Соответствует | | п. 6.3.3 СП |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------------|---------|---------------|------------------------------|
| коляски рядом с унитазом | | | | | 59.13330.2020 |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | наличие | Соответствует | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | наличие | наличие | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | наличие | наличие | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 |
| Средства информации | | | | | |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, О, С, Г | наличие | наличие | наличие | п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 |
| Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками | К, О, С, Г | наличие | наличие | наличие | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 |
| Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию | С, Г | наличие | наличие | Не требуется | п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| | К | | О | | С | |
| | + | - | + | - | + | - |
| Участки и территории | + | | + | | + | Г |
| Вход | + | | # | | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | + | | # | | + | # |
| Зона оказания услуги | + | | + | | + | + |
| Санитарно-гигиеническое помещение | + | | + | | + | + |
| Средства информации | + | | + | | + | + |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г |
| Объект доступен | X | X | | X | |
| Объект недоступен | | | | | |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта


| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|--|-----------------------------------|
| Участки и территории | |
| Вход | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | |
| Зона оказания услуги | |
| Санитарно-гигиеническое помещение | |
| Средства информации | |

« 24 » 11 20 12 г.


Дата составления Паспорта

Смирнов Г. Г. - 8846 Бурдучман р.м.

Должность лица, составившего Паспорт



подпись



Ф.И.О.